LAB. ŠT.	OBMOČJE	MESTO ODVZEMA	DATUM ODVZEMA	PARAMETRI	REZULTAT	ENOTA	OCENA
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	578	µS/cm	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	16,8	°N	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	2,5	°N	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	31	mg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,7	mg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	19,3	°N	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	12	°C	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,5		SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80119	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	595	µS/cm	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	17,1	°N	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	2,8	°N	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	33	mg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN

80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	19,9	°N	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	12,3	°C	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,5		SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80120	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	560	µS/cm	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	16,4	°N	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-ESA	0,028	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	2,3	°N	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	29	mg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,1	mg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	18,7	°N	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	12	°C	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,5		SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80121	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	513	µS/cm	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN

80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	15,4	°N	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Klor–prosti		mg/L	/
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor–ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor–OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	1,8	°N	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	20	mg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	17,2	°N	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	12,3	°C	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa–HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa–endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta–HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta–endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta–HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama–HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p–DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p–DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p–DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p–DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p–DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p–DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,5		SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80122	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2–Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6–Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil–	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil–	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	534	µS/cm	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	16,3	°N	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor–ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor–OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	1,1	°N	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	17	mg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	17,4	°N	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	12,7	°C	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa–HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa–endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta–HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta–endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta–HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama–HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN

80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,5		SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80123	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	0,088	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	0,17	µg/L	NESKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	416	µS/cm	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	12,4	°N	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	0,9	°N	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	7,9	mg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	0,258	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	13,3	°N	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	13,2	°C	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,2		SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80125	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	0,058	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	456	µS/cm	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	14,5	°N	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN

80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	1,2	°N	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	12	mg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1	mg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	0,058	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	15,7	°N	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	12,9	°C	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7,4		SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80124	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	576	µS/cm	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Karbonatna trdota	16,6	°N	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Klor-prosti	0,12	mg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nekarbonatna trdota	2,5	°N	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrat	33	mg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Skupna trdota	19,1	°N	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Temperatura vode	13,1	°C	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	pH	7		SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
80126	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	05.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
82380	Vodovod Mengeš (M-1)	Mengeš – omrežje	11.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
82380	Vodovod Mengeš (M-1)	Mengeš – omrežje	11.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
82380	Vodovod Mengeš (M-1)	Mengeš – omrežje	11.08.2026	Temperatura vode	25	°C	SKLADEN
82380	Vodovod Mengeš (M-1)	Mengeš – omrežje	11.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
82380	Vodovod Mengeš (M-1)	Mengeš – omrežje	11.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
82380	Vodovod Mengeš (M-1)	Mengeš – omrežje	11.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
83709	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	14.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN

83709	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	14.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83709	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	14.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83709	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	14.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
85832	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
85832	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
85832	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	9	CFU/mL	SKLADEN
85832	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
85833	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
85833	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
85833	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
85833	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	20.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87244	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87244	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87244	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87244	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87245	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87245	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87245	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87245	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87246	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87246	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87246	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87246	Vodovod Kolovec	Vodni vir	25.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Temperatura vode	20,5	°C	SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena		SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Vreme v času vzorčenja	dež		SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
83495	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Temperatura vode	23,2	°C	SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena		SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Vreme v času vzorčenja	dež		SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	8	CFU/mL	SKLADEN
83494	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	16	CFU/mL	SKLADEN
87247	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87247	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87247	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87247	Vodovod Črni Graben	Omrežje	25.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87804	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87804	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87804	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87804	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Klor-prosti	0,06	mg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Nitrat	31	mg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Temperatura vode	19,6	°C	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Trihalometani (vsota)	<2	µg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po dežju		SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno		SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
83498	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
87799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87806	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87806	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87806	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87806	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87803	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87803	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87803	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87803	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Klor-prosti	0,05	mg/L	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Temperatura vode	24,3	°C	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Trihalometani (vsota)	<2	µg/L	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po dežju		SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno		SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83500	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Klor-prosti	0,05	mg/L	SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Temperatura vode	21	°C	SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po dežju		SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno		SKLADEN
83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN

83499	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	12	CFU/mL	SKLADEN
87801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87805	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87805	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87805	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	11	CFU/mL	SKLADEN
87805	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	15	CFU/mL	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Klor–prosti	0,12	mg/L	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Temperatura vode	18,8	°C	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Trihalometani (vsota)	<2	µg/L	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po dežju		SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno		SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83497	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87807	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87807	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87807	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87807	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Klor–prosti	0,13	mg/L	SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Temperatura vode	21,1	°C	SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po dežju		SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno		SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87250	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Klor–prosti	0,13	mg/L	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Temperatura vode	20,8	°C	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Trihalometani (vsota)	<2	µg/L	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po dežju		SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno		SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
83496	Vodovod Kolovec	Omrežje	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87797	Vodovod Kolovec	Vodni vir	26.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87797	Vodovod Kolovec	Vodni vir	26.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87797	Vodovod Kolovec	Vodni vir	26.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87797	Vodovod Kolovec	Vodni vir	26.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Klor–prosti	0,09	mg/L	SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Temperatura vode	23,1	°C	SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami		SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, sončno		SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
87898	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Klor–prosti	0,16	mg/L	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Temperatura vode	13,8	°C	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami		SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, sončno		SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87897	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
88233	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
88233	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
88233	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
88233	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Električna prevodnost (20°C)	475	µS/cm	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Temperatura vode	11,8	°C	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami		SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Vreme v času vzorčenja	suho, sončno		SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	pH	7,3		SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
87896	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
88232	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
88232	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
88232	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
88232	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.08.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN

Na vodovodnem sistemu Domžale – Mengeš – Trzin je bila pri enem vzorcu odvzetem na vodnem viru presežena koncentracija desetilatrazina. Zaradi napajanja celotnega vodovodnega sistema preko večih vodnih virov se zagotavlja ustrezno mešalno razmerje pitne vode iz preostalih vodnih virov, tako da so vrednosti desetilatrazina v pitni vodi pred distribucijo prvim uporabnikom pod mejno vrednostjo, kar se izkazuje z analizami pitne vode na prisotnost desetilatrazina na omrežju.
Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/23, 192/26).