LAB. ŠT.	OBMOČJE	MESTO ODVZEMA	DATUM ODVZEMA	PARAMETRI	REZULTAT	ENOTA	OCENA
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Klor–prosti	0.07	mg/L	SKLADEN
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	20.1	°C	SKLADEN
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
69017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
69024	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Klor–prosti	0.07	mg/L	SKLADEN
69024	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Legionella spp.	<10	CFU/1000 mL	SKLADEN
69024	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	20.4	°C	SKLADEN
69024	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode (po 2 min točenja)	20.1	°C	SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Klor–prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	24.8	°C	SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
69016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
69023	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Klor–prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
69023	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Legionella spp.	<10	CFU/1000 mL	SKLADEN
69023	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	25.6	°C	SKLADEN
69023	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode (po 2 min točenja)	24.8	°C	SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Klor–prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	24.8	°C	SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
69015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
69022	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Klor–prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
69022	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Legionella spp.	<10	CFU/1000 mL	SKLADEN
69022	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	25.6	°C	SKLADEN
69022	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	02.07.2026	Temperatura vode (po 2 min točenja)	24.8	°C	SKLADEN
69020	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69020	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
69020	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	24.7	°C	SKLADEN
69020	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
69020	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	34	CFU/mL	SKLADEN
69020	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	9	CFU/mL	SKLADEN
69025	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Legionella spp.	<10	CFU/1000 mL	SKLADEN
69025	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Temperatura vode	25.4	°C	SKLADEN
69025	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	02.07.2026	Temperatura vode (po 2 min točenja)	24.7	°C	SKLADEN
70801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70801	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70802	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70793	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70793	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70793	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70793	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70794	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70794	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70794	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70794	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70795	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70795	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70795	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70795	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70796	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70796	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70796	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70796	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70797	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70797	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70797	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70797	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70798	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70798	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70798	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
70798	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70799	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
70800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
70800	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Klor–prosti	0.12	mg/L	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Temperatura vode	25.5	°C	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
72354	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Klor–prosti	0.12	mg/L	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Temperatura vode	19.3	°C	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN

72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
72355	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	09.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Klor–prosti	0.07	mg/L	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Temperatura vode	21.4	°C	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
72353	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	09.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Klor–prosti	0.24	mg/L	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Temperatura vode	14.1	°C	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	12	CFU/mL	SKLADEN
76367	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
77968	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77968	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77968	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77968	Vodovod Kolovec	Omrežje	27.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
76366	Vodovod Kolovec	Vodni vir	27.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
76366	Vodovod Kolovec	Vodni vir	27.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
76366	Vodovod Kolovec	Vodni vir	27.07.2026	Temperatura vode	11.5	°C	SKLADEN
76366	Vodovod Kolovec	Vodni vir	27.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
76366	Vodovod Kolovec	Vodni vir	27.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
76366	Vodovod Kolovec	Vodni vir	27.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77969	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	27.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77969	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	27.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77969	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	27.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77969	Vodovod Mengeš (M–1)	Omrežje	27.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Klor–prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Temperatura vode	19.2	°C	SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77095	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78231	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78231	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78231	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	12	CFU/mL	SKLADEN
78231	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	9	CFU/mL	SKLADEN
77084	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77084	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Koliformne bakterije	1	CFU/100 mL	NESKLADEN
77084	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Temperatura vode	20.1	°C	SKLADEN
77084	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77084	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
77084	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78232	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78232	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78232	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	CFU/mL	SKLADEN
78232	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	489	µS/cm	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Hidrogenkarbonati	359	mg/L	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Karbonatna trdota	16.5	°N	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Motnost	0.14	NTU	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nekarbonatna trdota	1.2	°N	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrat	5.6	mg/L	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.79	mg/L	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Skupna trdota	17.7	°N	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Temperatura vode	9.7	°C	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	m–Alkaliteta	294	mg/L	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	pH	7.6		SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	10	CFU/mL	SKLADEN
77081	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	421	µS/cm	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Hidrogenkarbonati	306	mg/L	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Karbonatna trdota	14.0	°N	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nekarbonatna trdota	1.1	°N	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrat	4.8	mg/L	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1.7	mg/L	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Skupna trdota	15.1	°N	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Temperatura vode	9.9	°C	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	m–Alkaliteta	251	mg/L	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	pH	7.7		SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77080	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN

77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	461	µS/cm	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Hidrogenkarbonati	341	mg/L	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Karbonatna trdota	15.7	°N	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nekarbonatna trdota	1.0	°N	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrat	6.0	mg/L	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Skupna trdota	16.7	°N	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Temperatura vode	10.6	°C	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	m-Alkaliteta	280	mg/L	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	pH	7.5		SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77082	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	460	µS/cm	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Hidrogenkarbonati	347	mg/L	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Karbonatna trdota	15.9	°N	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nekarbonatna trdota	0.9	°N	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrat	5.9	mg/L	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1.1	mg/L	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Skupna trdota	16.8	°N	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Temperatura vode	11.1	°C	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	m-Alkaliteta	284	mg/L	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	pH	7.5		SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77083	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78861	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78861	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78861	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78861	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Klor-prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Temperatura vode	19.3	°C	SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	19	CFU/mL	SKLADEN
77097	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Klor-prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Temperatura vode	21.7	°C	SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77098	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Klor-prosti	<0.05	mg/L	SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Temperatura vode	24.8	°C	SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77096	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	10	CFU/mL	SKLADEN
78856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	8	CFU/mL	SKLADEN
78858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klor-prosti	0.05	mg/L	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Temperatura vode	21.4	°C	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	20	CFU/mL	SKLADEN
77104	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	19	CFU/mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Akrilamid	<0.03	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Aluminij	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Antimon	<1.0	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Arzen	<1.0	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Baker	<0.010	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN

77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Bisfenol A	<0.025	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Bor	<0.010	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Celotni cianid	<5	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Cink	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	517	µS/cm	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Epiklorohidrin	<0.1	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Fluorid	<1.0	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Kadmij	<1.0	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Kalcij	65	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Kalij	0.70	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Karbonatna trdota	15.8	°N	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klor-prosti	0.19	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klorat	0.026	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klorid	1.9	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Krom	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Magnezij	27	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Mangan	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Natrij	1.2	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nekarbonatna trdota	0.7	°N	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nikelj	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nitrat	4.8	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nitrit	-	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.04	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Selen	<1.0	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Skupna trdota	16.5	°N	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Sulfat	3.7	mg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Svinec	<1.0	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Temperatura vode	13.8	°C	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Uran	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	pH	7.5		SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	18	CFU/mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Železo	<10	µg/L	SKLADEN
77102	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Živo srebro	<0.5	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Akrilamid	<0.03	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Aluminij	13	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Antimon	<1.0	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Arzen	<1.0	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN

77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Baker	<0.010	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Bisfenol A	<0.025	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Bor	<0.010	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Celotni cianid	<5	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Cink	<10	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	571	µS/cm	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Epiklorohidrin	<0.1	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Fluorid	<1.0	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Kadmij	<1.0	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Kalcij	79	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Kalij	0.32	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Karbonatna trdota	18.5	°N	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klor-prosti	0.19	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klorat	0.033	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Klorid	2.0	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Krom	<10	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Magnezij	33	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Mangan	<10	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Natrij	1.6	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nekarbonatna trdota	0.8	°N	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nikelj	<10	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nitrat	2.8	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Nitrit	-	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0.58	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.04	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Selen	<1.0	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Skupna trdota	19.3	°N	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Sulfat	11	mg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Svinec	<1.0	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Temperatura vode	13.6	°C	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Uran	<10	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	pH	7.7		SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Železo	<10	µg/L	SKLADEN
77103	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	29.07.2026	Živo srebro	<0.5	µg/L	SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	503	µS/cm	SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Temperatura vode	12.0	°C	SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	pH	7.5		SKLADEN
77101	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN

77101	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Temperatura vode	11.5	°C	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	9	CFU/mL	SKLADEN
77099	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	6	CFU/mL	SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Koliformne bakterije	3	CFU/100 mL	NESKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Temperatura vode	11.5	°C	SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	CFU/mL	SKLADEN
77100	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
78857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
78857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	29.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
79214	Vodovod Črni Graben	Omrežje	31.07.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
79214	Vodovod Črni Graben	Omrežje	31.07.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
79214	Vodovod Črni Graben	Omrežje	31.07.2026	Temperatura vode	18.4	°C	SKLADEN
79214	Vodovod Črni Graben	Omrežje	31.07.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
79214	Vodovod Črni Graben	Omrežje	31.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
79214	Vodovod Črni Graben	Omrežje	31.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN

Na vodovodnem sistemu Črni graben je bil en vzorec, odvzet na omrežju, neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Pri ponovnem odvzemu vzorca je bil skladen z Uredbo.
Koliformne bakterije sicer neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in spadajo med indikatorske parametre.
Na vodovodnem sistemu Ples - Podoreh - Krulc je bil en vzorec, odvzet na viru pred stalno dezinfekcijo, neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vsi vzorci odvzeti na omrežju, istega dne, so bili skladni z Uredbo.
Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/23, 192/26).