LAB. ŠT.	OBMOČJE	MESTO ODVZEMA	DATUM ODVZEMA	PARAMETRI	REZULTAT	ENOTA	OCENA
59620	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	05.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
59620	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	05.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
59620	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	05.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
59620	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	05.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	569	µS/cm	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Motnost	0,18	NTU	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Temperatura vode	17,4	°C	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	pH	7,5		SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
64069	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,017	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	576	µS/cm	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	371	mg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	17	°N	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	0,043	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	2,2	°N	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	33	mg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,7	mg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	19,2	°N	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	11,9	°C	SKLADEN

63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	304,3	mg/L	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,5		SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63490	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	0,01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,019	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	593	µS/cm	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	373	mg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	17,1	°N	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	0,038	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	2,5	°N	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	33	mg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	19,6	°N	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	12,4	°C	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN

63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	305,8	mg/L	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,5		SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63491	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	0,01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	558	µS/cm	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	354	mg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	16,3	°N	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	0,055	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	2,4	°N	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	29	mg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,84	mg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	18,7	°N	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	11,9	°C	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN

63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	290,8	mg/L	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,5		SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63492	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,011	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	511	µS/cm	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	337	mg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	15,5	°N	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	0,039	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	1,6	°N	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	20	mg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus			/
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	17,1	°N	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	12,3	°C	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN

63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	276,2	mg/L	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,5		SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63493	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,013	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	532	µS/cm	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	352	mg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	16,2	°N	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	1,5	°N	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	20	mg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,2	mg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	17,7	°N	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	12,6	°C	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN

63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	289,2	mg/L	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,5		SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63494	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	0,05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,079	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	414	µS/cm	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	286	mg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	13,1	°N	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	1	°N	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	9,2	mg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,76	mg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	14,1	°N	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	13	°C	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN

63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	234,6	mg/L	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,2		SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63495	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 – DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	0,025	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,036	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	454	µS/cm	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	316	mg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	14,5	°N	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	1,2	°N	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	12	mg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	15,7	°N	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	12,5	°C	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN

63496	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	259	mg/L	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7,4		SKLADEN
63496	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63496	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4 - DB	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	2,4-D	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Acetamiprid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Aklonifen	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amidosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desetil-	0,012	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Azoksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Bentazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Boskalid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cimoksanil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Cipermetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Ciprodinil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Deltametrin	<0.050	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Difenokonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Diflufenikan	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dikamba	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetenamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Dimetomorf	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	574	µS/cm	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenheksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fenpropidin	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fludioksonil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Flufenacet	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluopikolid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Fluroksipir	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Folpet	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Foramsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Hidrogenkarbonati	360	mg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoksaflutol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Izoproturon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Jodosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kaptan	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Karbonatna trdota	16,5	°N	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klomazon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klopiralid	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klor-prosti	0,12	mg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Kloridazon	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Klorotoluron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Linuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	MCPA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mandipropamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metaflumizon	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metalaksil	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metamitron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metazaklor	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metobromuron	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Metribuzin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Mezotrion	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Napropamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nekarbonatna trdota	2,3	°N	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nikosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrat	33	mg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Nitrit	-	mg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pendimetalin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Penkonazol	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,4	mg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Petoksamid	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Pinoksaden	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Piridat-M	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prometrin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Propikonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfokarb	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Prosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Rimsulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	S-Metolaklor	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Simazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Skupna trdota	18,8	°N	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Temperatura vode	12,8	°C	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Terbutilazin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tetrakonazol	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Trikloroeten (trikloroetilen)	<2	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Tritosulfuron	<0.020	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Zoksamid	<0.02	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	m-Alkaliteta	295,1	mg/L	SKLADEN

63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	pH	7		SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
63497	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Vodni vir	16.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	269	µS/cm	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Hidrogenkarbonati	152	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Kalcij	49	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Kalij	0,22	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Karbonatna trdota	7	°N	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Magnezij	2,9	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Motnost	0,12	NTU	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Nekarbonatna trdota	0,8	°N	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Nitrat	11	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,53	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Skupna trdota	7,8	°N	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Temperatura vode	18,2	°C	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	m-Alkaliteta	124,5	mg/L	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	pH	7,9		SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65872	Vodovod Dešen	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Enterokoki	2	CFU/100 mL	NESKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Escherichia coli	4	CFU/100 mL	NESKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Koliformne bakterije	28	CFU/100 mL	NESKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Temperatura vode	10	°C	SKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	72	CFU/mL	SKLADEN
65871	Vodovod Dešen	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Klor-prosti	0,16	mg/L	SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Temperatura vode	13,8	°C	SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65866	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Klor-prosti	0,21	mg/L	SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Temperatura vode	12,5	°C	SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65867	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66718	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66718	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66718	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66718	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Klor-prosti	0,12	mg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Klorat	0,014	mg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Klorit	<0.01	mg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Temperatura vode	17,8	°C	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Trihalometani (vsota)	<2	µg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65868	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Celotni organski ogljik - TOC	<1	mg/L	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	513	µS/cm	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Temperatura vode	11,8	°C	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	pH	7,3		SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
65865	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Klor-prosti	0,16	mg/L	SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Temperatura vode	19,2	°C	SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66270	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67431	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67431	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67431	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67431	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67432	Vodovod Kolovec	Vodni vir	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67432	Vodovod Kolovec	Vodni vir	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67432	Vodovod Kolovec	Vodni vir	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67432	Vodovod Kolovec	Vodni vir	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Klor-prosti	<0.05	mg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Klorat	0,034	mg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Klorit	<0.010	mg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN

66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Temperatura vode	19,7	°C	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Trihalometani (vsota)	<2	µg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Triklorometan (kloroform)	<2	µg/L	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
66271	Vodovod Kolovec - Kmetija Čeh	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	12	CFU/mL	SKLADEN
67430	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67430	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67430	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67430	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66265	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66265	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66265	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Temperatura vode	16,2	°C	SKLADEN
66265	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66265	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
66265	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67429	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67429	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	3	CFU/100 mL	NESKLADEN
67429	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
67429	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67428	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67428	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67428	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
67428	Vodovod Črni Graben	Omrežje	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	16	CFU/mL	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Temperatura vode	10,5	°C	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66263	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Temperatura vode	10,9	°C	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66264	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	23.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67962	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67962	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67962	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67962	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Akrilamid	<0.03	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Aluminij	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Antimon	<1.0	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Arzen	<1.0	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Baker	<0.010	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Bisfenol A	0,03	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Bor	0,016	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Celotni cianid	<5	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Cink	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	599	µS/cm	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Epiklorohidrin	<0.1	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Fluorid	<1.0	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Kadmij	<1.0	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Kalcij	75	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Kalij	10	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Karbonatna trdota	17	°N	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Klor-prosti	0,1	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Klorat	<0.010	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Klorid	11	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Krom	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Magnezij	22	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Mangan	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Metolaklor-ESA	0,021	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.020	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN

66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Natrij	4,5	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Nekarbonatna trdota	2,7	°N	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Nikelj	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Nitrat	35	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,8	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.04	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Selen	<1.0	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Skupna trdota	19,7	°N	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Sulfat	9,5	mg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Svinec	<1.0	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Temperatura vode	21,9	°C	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Uran	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	pH	7,1		SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Železo	<10	µg/L	SKLADEN
66244	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Živo srebro	<0.5	µg/L	SKLADEN
67965	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67965	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67965	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	63	CFU/mL	SKLADEN
67965	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Klor-prosti	0,07	mg/L	SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Temperatura vode	22,6	°C	SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	48	CFU/mL	SKLADEN
66243	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67964	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67964	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67964	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67964	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67963	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67963	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
67963	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
67963	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	17	CFU/mL	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Klor-prosti	0,05	mg/L	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Temperatura vode	23	°C	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66245	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Klor-prosti	0,1	mg/L	SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Temperatura vode	16,7	°C	SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66246	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Trzin - omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66262	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66262	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66262	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	24.06.2026	Temperatura vode	23,4	°C	SKLADEN
66262	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	24.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66262	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66262	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Akrilamid	<0.03	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Aluminij	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Antimon	<1.0	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Arzen	<1.0	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Baker	<0.010	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	µg/L	SKLADEN

66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Bisfenol A	<0.025	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Bor	<0.010	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Celotni cianid	<5	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Cink	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Električna prevodnost (20°C)	383	µS/cm	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Epiklorohidrin	<0.1	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Fluorid	<1.0	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Kadmij	<1.0	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Kalcij	37	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Kalij	0,32	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Karbonatna trdota	12,5	°N	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Klorat	<0.010	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Klorid	2	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Krom	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Magnezij	27	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Mangan	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Metolaklor-ESA	<0.020	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Metolaklor-OXA	<0.020	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Natrij	1,3	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Nekarbonatna trdota	1	°N	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Nikelj	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Nitrat	2,3	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.04	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Selen	<1.0	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Skupna trdota	13,5	°N	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Sulfat	5,7	mg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Svinec	<1.0	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Temperatura vode	11,3	°C	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Uran	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	o,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	pH	7,6		SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Železo	<10	µg/L	SKLADEN
66261	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	24.06.2026	Živo srebro	<0.5	µg/L	SKLADEN
68230	Vodovod Črni Graben	Omrežje	29.06.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
68230	Vodovod Črni Graben	Omrežje	29.06.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
68230	Vodovod Črni Graben	Omrežje	29.06.2026	Temperatura vode	18,1	°C	SKLADEN
68230	Vodovod Črni Graben	Omrežje	29.06.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
68230	Vodovod Črni Graben	Omrežje	29.06.2026	Število kolonij pri 22 °C	10	CFU/mL	SKLADEN
68230	Vodovod Črni Graben	Omrežje	29.06.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN

Na vodovodnem sistemu Dešen je bil en vzorec, odvzet na viru pred stalno dezinfekcijo, neskladen zaradi prisotnosti enterokokov, E. coli in koliformnih bakterij. Vsi vzorci odvzeti na omrežju, istega dne, so bili skladni z Uredbo.
Na vodovodnem sistemu Črni graben je bil en vzorec, odvzet na omrežju, neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Pri ponovnem odvzemu vzorca je bil skladen z Uredbo.
Koliformne bakterije sicer neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in spadajo med indikatorske parametre.
Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/23, 192/26).