LAB. ŠT.	OBMOČJE	MESTO ODVZEMA	DATUM ODVZEMA	PARAMETRI	REZULTAT	ENOTA	OCENA
43755	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	04.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43755	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	04.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43755	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	04.05.2026	Temperatura vode	13,8	°C	SKLADEN
43755	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	04.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43755	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	04.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43755	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	04.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	31	mg/L	SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	11,9	°C	SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43011	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	33	mg/L	SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	12,3	°C	SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43012	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	29	mg/L	SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	11,8	°C	SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43013	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	19	mg/L	SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	12,2	°C	SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43014	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	18	mg/L	SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	12,6	°C	SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43015	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	9	mg/L	SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	13,2	°C	SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43016	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	12	mg/L	SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	12,4	°C	SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43017	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Klor–prosti	0,12	mg/L	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Nitrat	35	mg/L	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Temperatura vode	12,5	°C	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
43018	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	06.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
50362	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	15.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
50362	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	15.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
50362	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	15.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
50362	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	15.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Bromodiklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Dibromoklorometan	<2	µg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	403	µS/cm	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Kalcij	40	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Kalij	0,35	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Karbonatna trdota	12,7	°N	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Klor–prosti	0,05	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Klorat	0,051	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Klorit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Magnezij	28	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Motnost	0,12	NTU	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Nekarbonatna trdota	1,5	°N	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Nitrat	4,3	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Skupna trdota	14,2	°N	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Temperatura vode	11,8	°C	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Tribromometan (bromoform)	<2	µg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Trihalometani (vsota)	2,9	µg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Triklorometan (kloroform)	2,9	µg/L	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	pH	7,9		SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	10	CFU/mL	SKLADEN
52824	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN

52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	461	µS/cm	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Kalcij	66	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Kalij	0,37	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Karbonatna trdota	12,6	°N	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Klor–prosti	0,05	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Klorat	0,087	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Klorit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Magnezij	16	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Motnost	0,14	NTU	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Nekarbonatna trdota	3,5	°N	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Nitrat	1,1	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,75	mg/L	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Skupna trdota	16,1	°N	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Temperatura vode	13,7	°C	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	pH	7,8		SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52823	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53364	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53364	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53364	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	28	CFU/mL	SKLADEN
53364	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52805	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52805	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52805	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Temperatura vode	15,3	°C	SKLADEN
52805	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52805	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	13	CFU/mL	SKLADEN
52805	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
52806	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52806	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52806	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Temperatura vode	13,4	°C	SKLADEN
52806	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52806	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	13	CFU/mL	SKLADEN
52806	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
53363	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53363	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53363	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	41	CFU/mL	SKLADEN
53363	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52807	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52807	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52807	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Temperatura vode	11,9	°C	SKLADEN
52807	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52807	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	53	CFU/mL	SKLADEN
52807	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53365	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53365	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53365	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	11	CFU/mL	SKLADEN
53365	Vodovod Črni Graben	Omrežje	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53361	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53361	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53361	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53361	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53362	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53362	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53362	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53362	Vodovod Črni Graben	Vodni vir (po dezinfekciji)	21.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53495	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53495	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53495	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Temperatura vode	14,4	°C	SKLADEN
53495	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
53495	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53495	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52863	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52863	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52863	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Temperatura vode	13,5	°C	SKLADEN
52863	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52863	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52863	Vodovod Kolovec	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	1,2–Dikloroetan	<0.2	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	2,6–Diklorobenzamid	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Acetoklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Akrilamid	<0.03	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Alaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Aldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Aluminij	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Ametrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Antimon	<1.0	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Arzen	<1.0	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Atrazin	<0.04	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Atrazin, Desetil–	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Atrazin, Desizopropil–	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Baker	<0.010	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Benzen	<0.2	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Benzo(a)piren	<0.01	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Bisfenol A	<0.025	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Bor	<0.010	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Bromat	<2	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Celotni cianid	<5	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Cianazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Cink	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Dieldrin	<0.03	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	382	µS/cm	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Endrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Epiklorohidrin	<0.1	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN

52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Fluorid	<1.0	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Heptaklor	<0.03	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Heptaklorepoksid	<0.03	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Izodrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Kadmij	<1.0	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Kalcij	43	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Kalij	0,56	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Karbonatna trdota	12,4	°N	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Klorat	<0.01	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Klorid	1,8	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Krom	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Magnezij	21	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Mangan	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Metamitron	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Metazaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Metolaklor	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Metribuzin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Motnost	0,48	NTU	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Natrij	1,7	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Nekarbonatna trdota	0,7	°N	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Nikelj	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Nitrat	2,7	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,62	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.04	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Prometon	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Prometrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Propazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Sebutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Selen	<1.0	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Simazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Simetrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Skupna trdota	13,1	°N	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Sulfat	7,8	mg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Svinec	<1.0	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Temperatura vode	10,8	°C	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Terbumeton	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Terbutilazin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Terbutrin	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Uran	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Vinilklorid-monomera	<0.2	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	alfa-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	alfa-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	beta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	beta-endosulfan	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	delta-HCH	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	o,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	o,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	p,p-DDD	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	p,p-DDE	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	p,p-DDT	<0.05	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	pH	7,3		SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Železo	<10	µg/L	SKLADEN
52862	Vodovod Kolovec	Vodni vir	22.05.2026	Živo srebro	<0.5	µg/L	SKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Escherichia coli	1	CFU/100 mL	NESKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Koliformne bakterije	5	CFU/100 mL	NESKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Temperatura vode	10	°C	SKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
53591	Vodovod Kolovec	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Klor-prosti	<0.05	mg/L	SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Temperatura vode	16,1	°C	SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
53496	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	34	CFU/mL	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Klor-prosti	0,19	mg/L	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Temperatura vode	13,5	°C	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52858	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Klor-prosti	0,18	mg/L	SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Temperatura vode	11,9	°C	SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52859	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Omrežje	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	469	µS/cm	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Karbonatna trdota	15,5	°N	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Koliformne bakterije	2	CFU/100 mL	NESKLADEN

52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Motnost	0,2	NTU	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Nekarbonatna trdota	0,9	°N	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Nitrat	4,8	mg/L	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,51	mg/L	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Skupna trdota	16,4	°N	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Temperatura vode	13,7	°C	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	pH	7,2		SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52856	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir (pred dezinfekcijo)	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	461	µS/cm	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Karbonatna trdota	15,4	°N	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Nekarbonatna trdota	1,2	°N	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Nitrat	4,8	mg/L	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Nitrit	<0.01	mg/L	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Skupna trdota	16,6	°N	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Temperatura vode	11,7	°C	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	pH	7,3		SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
52857	Vodovod Ples - Podoreh - Krulc	Vodni vir	22.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54394	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54394	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54394	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
54394	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
54395	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54395	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54395	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54395	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54397	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54397	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54397	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
54397	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
54396	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54396	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54396	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54396	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52897	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52897	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52897	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Temperatura vode	17,1	°C	SKLADEN
52897	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52897	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52897	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54392	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54392	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54392	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54392	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54393	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54393	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54393	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54393	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Domžale - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52898	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52898	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52898	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Temperatura vode	15,4	°C	SKLADEN
52898	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52898	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52898	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
52896	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52896	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
52896	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Temperatura vode	14,6	°C	SKLADEN
52896	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
52896	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
52896	Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin	Mengeš - omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54401	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54401	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54401	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54401	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54400	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	25.05.2026	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54400	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
54400	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
54400	Vodovod Mengeš (M-1)	Vodni vir (po dezinfekciji)	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN

Na vodovodnem sistemu Kolovec je bil en vzorec, odvzet na viru pred stalno dezinfekcijo, neskladen zaradi E. coli in koliformnih bakterij. Vsi vzorci odvzeti na omrežju, istega dne, so bili skladni z Uredbo.
Na vodovodnem sistemu Ples - Podoreh - Krulc je bil en vzorec, odvzet na viru pred stalno dezinfekcijo, neskladen zaradi koliformnih bakterij. Vsi vzorci odvzeti na omrežju, istega dne, so bili skladni z Uredbo.
Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/23, 192/26).